

Erträge der Solarthermieanlage der Firma Speiseservice Werner Schneider in Brand-Erbisdorf

	Ertrag kummulativ [kWh]	Erdöl [L]	Erdgas [m ³]
15.2.09	0	0	0
2.3.09	234	21,8	22
3.4.09	1737	162,2	165
29.5.09	9328	871,0	888
30.6.09	12098	1129,6	1152
4.8.09	17294	1614,8	1647

Vergleich: Ein Einfamilienhaus mit konventioneller Haustechnik benötigt für Heizung und Warmwasserbereitung ca. 2700 [m³/a]

